

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа комплектной **одно**трансформаторной подстанции **проходного** исполнения мощностью 25-630 кВА напряжением 6(10)кВ. Климатическое исполнение У1.

Изготовитель: ООО"Электрум", г.Самара, т.+7 (846) 955-37-01, 955-37-02.

Заказчик:

тел:

№	Характеристика подстанции	Комплектация	
1	Мощность силового трансформатора, кВА		
2	Номинальное напряжение, кВ	6; 6,3; 10; 10,5	
3	Исполнение вводов ВН-ВН-НН:воздух (В), кабель (К), пример: В-К-К		
4	Тип силового трансформатора	ТМ, ТМГ, ТСЗ	
5	Схема и группа соединения обмоток трансформатора	Д/Ун-11, У/Ун-0	
6	Поставка трансформатора	ДА, НЕТ	
7	В УВН коммутационный аппарат:	ВНА-10/630	
	РВЗ-10/630		
	Защита трансформатора осуществляется предохранителями ПКТ-101, 102, 103.	Линия 1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Линия 2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Разъединитель РЛНД 10/400 (при воздушном вводе)	ДА, НЕТ	
9	Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 6(10)кВ (при воздушном вводе)	Р, О, НЕТ	
10	В РУНН вводной коммутационный аппарат: (указать тип и номинальный ток)		
	Рубильник:	РС-4 400А	63-250кВА
		РЕ 19-39 630А	400кВА
		РЕ 19-41 1000А	630 кВА
	Автоматический выключатель:	ВА 57-35 100, 160, 250А	25-63, 100, 160кВА
		ВА 51-39 400, 630А	250, 400 кВА
ВА 55-41 1000А		630кВА	
11	Тип коммутационного аппарата в отходящих линиях РУНН (кол-во х номинальный ток):		
	ВА 57-35 16-250А (стац.)		
	ВА 51-39 320-630А (стац.)		
	ARS-2, ARS-3		
12	Комплект ОПН-Н- 0,4 (при воздушном вводе/выводе)	ДА, НЕТ	
13	Трансформаторы тока Т-0,66, ТШ-0,66: 50/5-25кВА, 75/5-40кВА, 100/5-63кВА, 150/5-100кВА, 300/5-160кВА, 400/5-250кВА, 600/5-400кВА, 1000/5-630кВА.		
14	Учет электроэнергии: Активная - ЦЭ6803В (А) Полный учет - СЭТЗр-02-34-10А/1 (П)		
15	Приборы контроля тока и напряжения	ДА, НЕТ	
16	Фидер уличного освещения на фотореле (номинальный ток, нет)		
17	Дополнительные требования:		
18	Количество КТПН		

Примечание:

1. При заполнении опросного листа проставить значения или отметить необходимое.
  2. Максимальное стандартное количество отходящих линий на ВА 57-35 и ARS - 8шт.
- Внимание! Один аппарат типа ВА 51-39 занимает два монтажных места.